



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE  
**Inspekcija za vode**

Broj: 0304/2017-11149/2

Podgorica, 26.09.2017.godine

**Ekološki pokret "OZON" – Dr. Vukašina Markovića bb, Podgorica**

**PREDMET:** Obavještenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru po inicijativi 0304/2017-11149, od 26.09.2017. godine

Predmetnom inicijativom broj. 0304/2017-11149 od 25.09.2017. godine, obratili ste se Upravi za inspekcijske poslove, vodoprivrednoj inspekciji u vezi dobijene prijave od strane građanin Podgorice, o zagađenju rijeke Morače, u neposrednoj blizini postojećeg ispusta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u blizini krivog mosta.

Obavještavamo Vas da je navedena inicijativa dostavljena ovoj inspekciji dana 25.09.2017. godine, u popodnevnim časovima.

Obavještavamo Vas da je inspektor za vode, dana 26.09.2017. godine, po dobijenoj prijavi izvršio je inspekcijski pregled Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – Doo „Vodovod i kanalizacija“ - Podgorica, i tom prilikom konstatuje:

Da po inicijativi da je došlo do ispuštanja neprečišćenih fekalnih otpadnih voda, pomenutog postrojenja direktno u rijeku Moraču, dok je inspekciji proslijeđen snimak, sa kojeg je jasno vidljivo da je došlo do ispuštanja veće količine komunalnog otpada direktno u prirodni recepijent, rijeku Moraču, pri čemu je vidljivo promjena boje rijeke od ispusta pa dalje nizvodno prateći vodotok rijeke, inspektor je obišao postrojenje dana 26.09.2017. godine, pri čemu je prisutno lice, rukovodilac postrojenja izjavila da na današnji dan postrojenje je u ispravnom stanju i pravilno funkcioniše.

Inspektor je upoznao prisutno lice sa pomenutom prijavom i pokazao navedenom licu proslijeđeni video snimak, pri čemu je prisutno lice izjavilo:

Da je došlo do zagušenja ustave (Tablastog zatvarača) koji se nalazi na ulazu na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, usled dotoka otpadnih voda sa velikom količinama čvrstog otpadnog materijala (sakupljenih masnoća), pri čemu je došlo do prelivanja dovodnog kanala do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, a samim tim određena količina otpadnih voda je završila u prirodni recepijent.

Dalje po izjavi prisutnog lica isti su odmah preduzeli radnje u pogledu otklanjanja (čišćenja) zagušenja ustave, i uklonili čvrsti otpadni materijal koji je zagušio dovodni kanal, i na taj način spriječili dalje prelivanje, koje je uslovalo direktno ispuštanje otpadnih voda u prirodni recepijent.

Subjekt nadzora je dostavio inspektoru na uvid dnevnik rada, pri čemu se može vidjeti da je dana 25.09.2017. godine zabeleženo da je kvar na ispustu 1 otklonjen.

Dalje je inspektor upoznao prisutno lice sa članom 84 stav 2 Zakona o vodama, kojim je propisano da je privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji ima uređaje za prečišćavanje otpadnih voda i mjerni uređaj, dužan da ih održava u ispravnom stanju, da obezbijedi njihovo redovno funkcionisanje i da vodi dnevnik rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Na osnovu svega gore navedenog, obzirom da postrojenje na dan pregleda ispravno funkcioniše, i da su isti otklonili postojeće nepredviđeno zagušenje koje je prouzrokovalo da dođe do preliivanja otpadnih voda, i isti vode dnevnik rada uređaja, inspektor je u skladu sa članom 7 Zakona o inspekcijском nadzoru, preduzeo one mjere i radnje koje su srazmjerne učinjenim nepravilnostima, a kojima na najpovoljniji način za subjekat nadzora postiže svrha i cilj inspekcijского nadzora. U skladu sa navedenim inspektor je na osnovu člana 36 stav 1 Zakona o inspekcijском nadzoru, kada utvrdi nepravilnosti, ukazaće subjektu nadzora na učinjene nepravilnosti i odrediće primjeren rok da ih otkloni.

Inspektor je dalje na zapisnik **NALOŽIO Doo „Vodovod i Kanalizacija“ – Podgorica**, da u roku od **tri (3) dana** izvrši čišćenje glavnog sabirnog kolektorskog kanala koji vodi otpadne vode direktno u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Subjekt nadzora nije zahtijevao donošenje rješenja, odnosno sgalasan je sa naloženim mjerama na zapisnik.

Inspektor je posebno doneo rješenje broj: **UPI 0304/2017 -2644, dana 26.09.2017. godine**, u kome je **NALOŽIO** subjektu nadzora **Doo „Vodovod i kanalizacija, Podgorica**, da u roku od **deset (10) dana**, od dana prijema rješenja, izvrši analizu kvaliteta otpadnih voda, **Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda** Glavnog grada Podgorice, koje se nalazi na desnoj obali rijeke Morače, na mjestu gdje se vode nakon prečišćavanja ispuštaju direktno u prirodni recipient rijeku Moraču. A da rezultate ispitivanja bez odlaganja dostave inspektoru na uvid.

Obavještenje dostavljeno:

- Ekološki pokret „Ozon“ , Dr.Vukašina Markovića bb, Podgorica
- U spise predmeta
- a/a

Inspektor  
**Miloš Vujačić**  
  
